

Luonnonsuojelualan rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen

1 Asia

Pyhäjärven luonnonsuojelualan (YSA203607) rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen sähkökaapelin uusimiseksi vuonna 2026 Ulvilassa, Satakunnassa.

2 Hakija

Caruna Oy

3 Vireilletulo

13.1.2026

4 Hakemus

Hakija hakee lupaa sähkökaapelin uusimiseen Pyhäjärven luonnonsuojelualueella. Hakemusta perustellaan sillä, että nykyinen sähkökaapeli ei vastaa nykystandardeja ja mahdollista sähköjakelua alueen kahdelle mökille eli samaa kaapelia ei voida hyödyntää molempiin mökkeihin. Uudella kaapelilla vahvistetaan jakeluverkko kuntoon. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole, sillä alueelle ei tule sähköverkkoa muusta suunnasta. Hakemuksen yhteydessä on toimitettu kartta, josta ilmenee sähkökaapelin sijoittuminen.

Matalikkoon kaapeli upotetaan puhaltamalla mutapohjaiseen kaislikkoon, muualla vesistössä kaapeli lasketaan vesistön pohjaan. Vaikutuksena 1–2 vuorokauden vedensamentuminen paikallisesti kohteessa. Kaapeli asennetaan olemassa olevan rinnalle, joten maastoon ei synny merkittävästi uutta fyysistä haittaa.

Hakija olettaa, että järven mutapohja ei kestä kaivinkonetta, joten tarkoituksena on vetää kaislikon läpi vajerin kanssa pieni aura/ankkuri, joka rikkoo 30 cm leveydeltä kaislikon juurakon, jonka jälkeen pääsee puhaltamaan kaapelin syntyneestä railosta. Puhalluslaitteen kanssa kuljetaan jaloin, jolloin työalue on noin metrin levyinen. Laitteistona on polttomoottori aggregaatti/pumppu, joka pitää 85db äänen. Kaislikkoa on sen verran pitkälti, että aikaa arvioidaan kuluvan 2 työpäivää. Rannan maanomistajan kanssa on sovittu, että sähkökaapeli kulkee samaa reittiä kuin alkuperäinen, joka on arviolta 25–30 vuotta vanha.

Maaosuudet kaivetaan kapealla kaivuu-uralla olemassa olevan kaapelin viereen. Maaosuutta on luonnonsuojelualueella muutaman metrin verran mökin pihapiirissä.

Toimenpiteet on tarkoitus suorittaa keväällä jäiden sulamisen jälkeen ja lupaa haetaan ensisijaisesti ajalle 15.4-1.6.2026. Aiempi ajankohta ei onnistu, sillä alihankkijalla on muita isompia projekteja, jotka tulisi tehdä heti jäiden sulettua, ja Pyhäjärven sulamista on vaikea ennustaa. Myös syksy on mahdollinen toteutusajankohta. Mökki on ollut sähköttöä vuosikymmeniä, mutta saneerauksen myötä on ilmennyt tarve sähkölle.

5 Määräykset, joita hakemus koskee

Hakemuksen kohteena olevan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. ojien kaivaminen, veneväylien tekeminen, ruoppaaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja vesialueen peittäminen, vahingoittaminen ja maa-ainesten ottaminen, sekä rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen.

Lupa- ja valvontavirasto voi luonnonsuojelulain 54 § mukaan myöntää luvan poiketa luonnonsuojelualueelta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden tai niihin liittyvien laitteiden kunnostamisen tai tutkimuksen kannalta.

6 Lupa- ja valvontaviraston päätös

Lupa- ja valvontavirasto myöntää luvan poiketa Pyhäjärven luonnonsuojelualueen (YSA203607) rahoitusmääräyksistä seuraavin ehdoin:

1. Lupa on voimassa 1.8.-31.12.2026.
2. Vesiympäristössä käytettävissä koneissa on käytettävä sellaisia voiteluöljyjä, jotka eivät ole ympäristölle haitallisia.
3. Luvan mukaisia toimenpiteitä tehtäessä tämä lupa on pidettävä mukana (esim. puhelimessa) ja pyydettyäessä esitettävä.
4. Hakija vastaa tarvittavien lupien hakemisesta muilta viranomaisilta ja tarvittavasta yhteydenpidosta maanomistajaan.
5. Hakija vastaa siitä, että kaikki luvan mukaisiin toimenpiteisiin osallistuvat ovat tietoisia tämän luvan sisällöstä.
6. Lupa- ja valvontavirasto valvoo tämän luvan noudattamista ja voi tarvittaessa tehdä maastokäyntejä.
7. Luvan käytöstä on raportoitava Lupa- ja valvontavirastolle 31.12.2026 mennessä. Raportti toimitetaan viraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tämän päätöksen asiatusunnuksella varustettuna. Raportista on käytävä ilmi, milloin sähkökaapeli vedettiin ja arvioitava toimenpiteistä aiheutunutta häiriötä ja veden samentumista.

7 Perustelut

Hakemus täyttää luonnonsuojelulain 54 §:n ehdot ja lupa voidaan myöntää olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden tai niihin liittyvien laitteiden kunnostamiseksi. Pyhäjärven rannan mökkikiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää, että sähkökaapeli voidaan uusia ja sähköjakelu varmistaa kaikille mökeille.

Toimenpiteet tulee tehdä lintujen pesimäajan jälkeen, koska alue on vesilinnustoltaan merkittävä ja kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteeseen Pyhäjärvi LVO020053. Pesimäajan ulkopuolella sähkökaapelin vetämisen ei katsota vaarantavan alueen perustamistarkoitusta. Toimenpiteistä syntyy lyhytkestoista ja paikallista veden

samentumista, mutta vaikutus kohdistuu vain pieneen osaan järvestä, joten alueella levähtävillä linnuilla on vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja. Asennettu sähkökaapeli ei aiheuta järvenpohjassa haittoja linnustolle. Lisäksi vaikutuksia vähentää se, että järvenpohjaa ei tarvitse muokata. Kaislikossa työväylä on noin metrin levyinen, joten vaikutus kasvistoon on suhteessa alueen kokoon pieni. Lisäksi vaikutus ei ole pysyvä, sillä ruovikko palautuu.

8 Päätöksen täytäntöönpano

Luvanmukaisiin toimenpiteisiin saa ryhtyä päätöksen saavutettua lainvoiman muutoksenhakuajan jälkeen.

9 Sovelletut oikeusohjeet

Luonnonsuojelulaki (9/2023) 1 §, 2 §, 54 §, 121 §

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 21.12.2006, Dnro: LOS-2006-L-767-251)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §

10 Asian käsittelijät

Asian on esitellyt ylitarkastaja Liisa Maanpää-Pakkanen ja ratkaissut ylitarkastaja Salli Uljas. Päätös on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on päätöksen viimeisellä sivulla.

11 Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

12 Käsittelymaksu

1500 euroa. Maksu määräytyy valtioneuvoston Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuodelle 2026 antaman asetuksen (1177/2025) mukaisesti. Lasku toimitetaan erikseen.

Luvansaaja voi vaatia oikaisua päätöksestä perittävään maksuun. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Liitteet

Valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohje

13 Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Lupa- ja valvontavirasto julkaisee päätöksen luonnonsuojelulain 121 §:n mukaisesti internetsivuillaan.
sähköpostitse:
hakija

Tiedoksi

sähköpostitse:
ympäristöministeriö
Lounais-Suomen poliisilaitos
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Satakunnan luonnonsuojelupiiri
Tapiola Varsinais-Suomi—Satakunnan ry.
Ulvila

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihtel: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

Tämä asiakirja LVV-U/36621/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/36621/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Maanpää-Pakkanen Liisa 18.03.2026 15:37

Ratkaisija Uljas Salli 18.03.2026 15:59