

YVA-kuulutus

Koivulannevan tuulivoimahanke (Haapavesi) ja sähkönsiirto (Haapavesi, Nivala ja Ylivieska)

VALOREM Energies Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima arviointi hankkeen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuvaus

VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin Koivulannevan alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee noin 9 kilometrin etäisyydelle Haapaveden keskustaajamasta lounaaseen. Hankealue sijoittuu lähimmillään noin 900 metrin etäisyydelle Nivalan kuntarajasta koilliseen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien alueille.

1709 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä, yksikköteho 7,5–10 MW ja kokonaisteho enintään 90 MW. Hanke liitetään valtakunnan verkkoon joko hankealueen itäpuolella kulkevaan Elenian 110 kV voimajohtoon maakaapelilla tai hankealueen lounaispuolella Nivalassa sijaitsevalla Uusnivalan sähköasemalla ilmajohtona hankealueelta rakennettavan sähkönsiirtoyhteyden kautta.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

Tuulivoimalat

VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Haapaveden kaupungin Koivulannevan alueella rakennetaan enintään 9 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä. Hankkeen kokonaisteho olisi korkeintaan 90 megawattia.

Vaihtoehto 2 (VE2): Haapaveden kaupungin Koivulannevan alueella rakennetaan 7 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä. Hankkeen kokonaisteho olisi korkeintaan 70 megawattia.

Sähkönsiirto

Vaihtoehto SVE1: Rakennetaan uusi noin 22,7 kilometriä pitkä 110 kV:n voimajohto ilmajohtona Uusnivalan sähköasemalle eteläistä reittiä pitkin. Loppuosastaan sähkönsiirtoreitti kulkee Fingridin Pikkarala-Alajärvi I ja II 400 kV voimajohtojen rinnalla. Ilmajohto kulkee uudessa johtokäytävässä 16,8 km ja Pikkarala-Alajärvi johdon rinnalla 5,9 km. Olemassa

olevaa johtoaukeaa joudutaan leventämään rakentamisen yhteydessä. Sähkönsiirtoreitti kulkee Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien alueella.

Vaihtoehto SVE2: Rakennetaan uusi 26,1 kilometriä pitkä 110 kV:n voimajohto ilmajohtona Uusnivalan sähköasemalle pohjoista reittiä pitkin. Loppuosastaan sähkönsiirtoreitti kulkee Fingridin Pikkarala-Alajärvi I ja II 400 kV voimajohtojen rinnalla. Ilmajohto kulkee uudessa johtokäytävässä 14,3 km ja Pikkarala-Alajärvi johdon rinnalla 11,9 km. Olemassa olevaa johtoaukeaa joudutaan leventämään rakentamisen yhteydessä. Sähkönsiirtoreitti kulkee Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien alueella.

Vaihtoehto SVE3: Rakennetaan uusi 5 kilometriä pitkä 33 kV tai 110 kV:n voimajohto maakaapelina kaakkoon, jossa se liitetään johdonvarsiliitynnällä Elenian 110 kV:n Pysäysperä-Haapavesi voimajohtoon. Maakaapelin linjaus sijoittuu olemassa olevien teiden yhteyteen. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu kokonaan Haapaveden kaupungin alueelle.

Vaihtoehto SVE4: Rakennetaan uusi 17,5 kilometriä pitkä 33 kV:n tai 110 kV:n voimajohto maakaapelina koilliseen Pihtinevan sähköasemalle, jossa se liitetään Elenian 110 kV:n Pysäysperä-Haapavesi voimajohtoon. Reitti kulkee osin Elenian Pysäysperä-Haapavesi 110 kV:n sekä Fingridin Pysäysperä-Pyhänselkä 400 kV voimajohtojen rinnalla. Ilmajohto kulkee uudessa johtokäytävässä 14,2 km ja olemassa olevien johtokäytävien yhteyteen yhteensä 3,3 km. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu kokonaan Haapaveden kaupungin alueelle.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 12.3.–10.5.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/koivulannevan-tuulivoima-yva.

YVA-selostukseen voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa paikoissa toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

- Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86601 Haapavesi
- Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi
- Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala
- Nivalan kaupunginkirjasto, Kalliontie 21, 85500 Nivala
- Ylivieskan kaupunginkirjasto, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Yleisötilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 22.4.2026 kello 17.00–19.00 Haapaveden kaupungintalon valtuustosalissa (Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.5.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/46082/2026.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/koivulannevan-tuulivoima-yva

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Henna Hyttinen, VALOREM Energies Finland Oy, puh. 044 033 2607, henna.hyttinen@valorem-energie.com

YVA-konsultti: Laura Kemppainen, Ramboll Finland Oy, puh. 044 736 1359, laura.kemppainen@ramboll.fi

Yhteysviranomainen: Heli Kinnunen, Lupa- ja valvontavirasto, puh. 0295 255 790, heli.kinnunen@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 12.3.2026.

Oulu 12.3.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihte: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi